

## Fristen von prüfpflichtigen Einrichtungen

Welche Einrichtungen müssen regelmäßig geprüft werden?	Wann muss geprüft werden?	Was ist die Rechtsgrundlage?	Wer darf prüfen?
Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel	Mind. alle 4 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabelle 1 A GUV-V A2 UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"</li> <li>• §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebssicherheitsverordnung</li> </ul>	"Befähigte Person" (Nachweis im Prüfbuch erforderlich)
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Jährlich, bei häufiger Nutzung alle 6 Monate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabelle 1 B GUV-V A2 UVV "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"</li> <li>• §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebssicherheitsverordnung</li> </ul>	"Befähigte Person" (Prüfnachweise und Prüfplaketten erforderlich)
Feuerlöscher	Regelmäßig, mind. alle 2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUV-R 133 "Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern"</li> </ul>	"Befähigte Person" (Prüfplaketten erforderlich)
Tafelsysteme	Empfehlung: Jährlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUV-SI 8016 "Sichere Schultafeln"</li> </ul>	"Befähigte Person"

